

م/ نشر مناقصات خارجية

تعلم شركة مصافي الجنوب شركة عامة عن اعلان المناقصات التالية :

ITEM	REQ NO	DESCRIPTION	PRICE
1-	88/2013/E	LEVELE GLASS GAUGE CDU 1 / CDU2	\$100
2-	152/2014/E	DIAPHRAGM VALAE FOR WATER TREATMENT PLANT	\$100

فعلى الراغبين بالاشتراك بالمناقصات الحضور إلى مقر الشركة الكائن في منطقة الشعبية / محافظة البصرة للحصول على شروط المناقصات وحسب المبلغ المؤشر ازانهاوغير قابلة للرد مهما كانت الأسباب علماً بأن تاريخ الغلق الساعة الثانية عشر ظهر يوم الاثنين الموافق 2014/.../... وان الدفع بأسلوب (اعتماد مستندي) وفقاً للشروط المدرجة ادناه :

- 1- تحديد مدة نفاذية العطاء بفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ الغلق . على ان يكون مبلغ العطاء التجاري المقدم بالدولار الأمريكي .
- 2- تقديم تأمينات أولية (صك مصدق او خطاب ضمان) بنسبة 1% من قيمة العطاء الكلي على ان لا تقل مدة نفاذيته عن (28) يوم من مدة نفاذية العطاء عن طريق مصرف عراقي معتمد .
- 3- يكون مكان إيداع العطاءات لدى لجنة استلام وفتح العطاءات الخارجية في مقر الشركة وبظروف مغلقة ومختومة .
- 4- تقديم تأمينات نهائية لضمان حسن تنفيذ العقد بنسبة 5% من قيمة العقد (من مصرف عراقي او مصارف أخرى معتمدة من قبل وزارة النفط) من قبل المناقص الفائزة بعد اصدار الاحالة وقبل توقيع العقد .
- 5- تقديم كافة مستمسكات الشركة (شهادة تاسيس – عقد تاسيس الشركة مع محضر اجتماع الاول التاسيسي والاعمال المماثلة والكفاءة المالية للشركة) ومصادق عليها من قبل الجهات المختصة ذات العلاقة
- 6- تقديم شهادة منشأ وكتاب تحويل من الشركات المصنعة مصدقة من وزارة الخارجية والسفارة او القنصلية او الملحقية التجارية في بلد المنشأ .
- 7- للاطلاع على تفاصيل الطلبية يمكنكم زيارة موقع الشركة :-

WWW.SRC.GOV.IQ

- 8 - للاستفسار عن أي معلومات يمكنكم مراسلة شركتنا وعلى العنوان التالي :-

contracts@src.gov.iq

- 9- يتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور النشر لآخر اعلان وان الشركة غير ملزمة بقبول اوطاً العطاءات وتتم الاحالة وفقاً لمعايير الترجيح المثبتة في الاستمارة المرفقة مع العطاء .
- 10- تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية عن مدير الشركة بالنسبة للشركات العراقية
- 11- لا يجوز تغيير المنشأ بعد الاحالة

٢/٢

عبد الحسين ناصر قاسم

مدير عام شركة مصافي الجنوب

رئيس مجلس الإدارة

معاون المدير العام

Req. No. 88 /2013

LEVEL GLASS GAUGE FOR CDU1\CDU2

Supply level glass gauge & spare parts

specifications

- Supply spare parts consist: (Two glasses, four gaskets and one isolating valve per each Level gauge)
- Gage type: Reflex glass.
- Body material: CS A105.
- Process (vessel) connection: (Side-Side) flanged 1" * 300 RF except item 58 flange rating: 1*600RF
- Gauge connection: Straight-Thru. (Top _ Bottom) × Union.
- Isolating valves: integral offset NV × Union Bonnet × Ball check.
- Vent: ½" NPT plug.
- Drain: ½ " **NPT** Gate Valve.
- Tag: engrave steel name plate.

NOTE: The offer should be include model no. with the specifications data sheet and drawings.

Manufacture: KLINGER, MAGNITROL, MOBREY, SIMCO.

Origin: USA, EUROPEAN COMMITTY

Attachments: 2 specifications sheets.

Numbers of level glass gauges : 60 Gauges

Item	Tag	Qty	Center to center length (mm)	Temp. (c°)	Pressure (bar)	Fluid
1	101-1 F	1	2000	65	3.3	L. D.
2	101-2 F	1	1110	65	3.3	L. D.
3	121 - F	1	2550	240	15.5	GAS
4	122 - F	1	2550	95	4.3	L.S.R.
5	123 - F	1	2150	125	2.3	Bi
6	141 - F	1	2260	70	1	inhbitor
7	144 - F	1	2350	90	1	Ammonia
8	149 -F	1	2200	90	1	Caustic
9	122 - C	1	2600	285	10.4	L.S.R. & Bi & H.NA & H.KR
10	123 - C	1	2600	323	10.4	Havy Kerosene
11	101-E	1	1500	390	3.6	L. D. & L.G.O. H.GO & R.C.R
12	102 - 1 E	1	1800	323	3.2	Havy Gas L.G.O
13	102 - 2 E	1	1370	370	7	H. G.O.
14	121 - E	1	1500	206	4	L.S.R. & Bi & H.NA & H.KR
15	122 - E	1	1500	250	2.05	Bi & H.NA & H.KR
16	123 - E	1	1300	207	1.95	H.NA
17	201 - F	1	2600	130	10.9	L.D.
18	201 -E	1	2000	228	15.5	H.C. GAS & L.D.
19	202 -F	1	2120	192	45	H.C. & L.D.
20	203 -1 F	1	1600	43	45	L.D. & H.C. & WATER
21	203 -2 F	1	1100	43	45	L.D.H.C & WATER
22	204 - F	1	2220	43	45	H2 & H.C
23	205 - F	1	1800	50	18	H.C. & LPG & WATER
24	208 - F	1	2600	43	1	inhbitor
25	209 -1 F	1	1600	50	1	H2S & WATER
26	209 -2 F	1	500	50	9	F.G & H.C. Liquid
27	403 -F	1	2550	43	45	H2 & GAS
28	501 - F	1	2000	60	3.3	Bi
29	502 - F	1	1800	43	33	Bi & HC
30	503 - F	1	1000	43	33	H2 & H.C
31	505 - 1 F	1	1000	43	24.2	HC & LPG & WATER
32	505 - 2 F	1	800	43	24.2	WATER
33	507 - 1 F	1	500	241	38.5	B.F.W
34	507 - 2 F	1	500	241	38.5	B.F.W
35	501 - E	1	1500	252	22.4	Bi & H.C
36	505 - C	1	1400	232	24	Bi Reformat
37	509 - F.G	1	500	50	8	F.G & H.C. Liquid
38	LG 651	1	1209	100	10	F.G
39	LG 644	1	2160	100	1	Ammonia
40	LG 649	1	2200	100	1	Caustic
41	LG 603	1	2010	100	4	Bi cut
	Top					
42	LG 603	1	1050	100	4	Water
	Bottom					
43	LG 604	1	800	200	8	Water
44	LG 642	1	2100	100	1	Inhibitor
45	LG 601	1	997	380	4	R.C.R.
46	LG 605	1	997	325	3	L.G.O.

47	LG 606	1	997	370	3	H.G.O.
48	LG 607	1	2005	200	6	L.D.
49	LG 608	1	1795	100	8	HCGS
	Top					
50	LG 608	1	800	100	8	HCGS
	Bottom					
51	LG 610	1	2400	150	5	L.S.R.
52	LG 609	1	1970	220	4	BNHK
53	LG 611	1	2000	255	2.5	Heavy-kerosene
54	LG 612	1	1960	150	3	B.I.
55	LG 613	1	800	200	2	Naphtha
56	LG 620	1	1000	250	7	Water
						Condensate
57	LG 616	1	1410	255	4	Water
						Condensate
58 *	LG 619	1	1010	250	14	Water
						Condensate
59	LG 622	1	2700	235	6.5	L.G.O.
60	LG 623	1	2705	270	6.5	L.G.O.

* Flange rating : 1" x 600 RF.