


*All items required delivered to Sub-office in BZBZ Camps. * يتضمن التوصيل الى المكتب الفرعي في مخيمات بزيبر * Samples are required for all items to check the quality and brand before delivering the required quantities. * العينات مطلوبة لجميع العناصر للتحقق من الجودة والعلامة التجارية قبل تجيز وتسليم الكميات المطلوبة .							
No.	Item description	الوصف	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price	Picture
1	Purchase, transfer, construct, and installation of iron poles (the iron pole is used to lift electrical wires off the ground and carry electric lamps (projectors). The length of the iron pole is (6) meters, the dimensions of the column/iron pole) are 4 inches * 4 inches. The thickness of the column plate is (4) mm. The iron pole is welded from the top in U shape form with a length of (1) meter and distributed equally on both sides and installed with supports with a length of (10) cm on both sides for the purpose of carrying cables and preventing them from falling on the ground. The whole column should be painted with anti-rust materials (anti-rust coating). The bases of the electric poles must be excavated with dimensions of (60 cm * 60 cm) and a depth of (1) meter, and the concrete base for each column must be (60 cm * 60 cm) and a depth of (1) meter underground using salt-resistant concrete C20. The iron columns must also be installed firmly in a very good way in their specific places.Please see the attached photo.	شراء ونقل وعمل وتركيب اعمدة حديدية (يستخدم العمود الحديدي لرفع الاسلاك الكهربائية عن الارض وحمل المصابيح الكهربائية (بروجيكتور). طول العمود الحديدي (٦) امتار ابعاد العمود / قطب حديدي) ٤ بوصات * ٤ بوصات. سماكة صفيحة العمود (٤) ملم. العمود الحديدي ملحوم من الأعلى على شكل U بطول (١) متر وموزع بالتساوي على الجانبين ومثبت بدعامات بطول (١٠) سم على كلا الجانبين لغرض حمل الكابلات ومنعها من السقوط على الأرض. يجب طلاء العمود بالكامل بمواد مقاومة للصدأ (طلاء مضاد للزنجار). يجب حفر قواعد الأعمدة الكهربائية بأبعاد (60 سم * ٦٠ سم) ويعمق (١) متر، كما يجب أن تكون القاعدة الخرسانية لكل عمود (٦٠ سم * ٦٠ سم) ويعمق (١) متر تحت الأرض باستخدام الخرسانة المقاومة للملوحة C20. يجب أيضاً تثبيت الأعمدة الحديدية بإحكام بطريقة جيدة جداً في أماكنها المحددة. يرجى الاطلاع على الصورة المرفقة.	PIEC	200			
2	Plait twisted electrical cable strand type 4 pole pure-Aluminum wire diameter (35mm) Wrapped in rolls/coils/rings with Plastic film. Treated wooden/steel-wooden drums. These cable must be of good quality and high efficiency , Cables are normally supplied in lengths of 1000 meters for one roll. Please see the attached photo.	ضخيرة كبل تويست كهربائي ملتوي ذات اربع خطوط، قطر الكابل الكهربائي (35 ملم)، يكون الكابل متكون من الألومنيوم النقي ومغطى بفشاء بلاستيكي(مغلف) لمنع حدوث الصدمة الكهربائية. عادة يتم تجهيز هذه الكابلات على شكل لفة ملفوفة على بكر خشبية وذات اطار فولادي . يجب أن تكون هذه الكابلات مرقمة بالامتار وكذلك يجب أن تكون ذات جودة وكفاءة عالية في تحمل الاحمال الكهربائية، وعادة ما يتم توفير الكابلات باطوال (١٠٠٠)متر للفة الواحدة. يرجى الاطلاع على الصورة المرفقة.	ROLL	3			
3	Twisted electrical cable strand type 2 pole pure-Aluminum wire diameter (25mm) Wrapped in rolls/coils/rings with Plastic film. Treated wooden/steel-wooden drums.These cable must be of good quality and high efficiency, Cables are normally supplied in lengths of 1000 meters for one roll. Please see the attached photo.	كبل تويست كهربائي ملتوي ذات خطين، قطر الكابل الكهربائي (٢٥ ملم)، يكون الكابل متكون من الألومنيوم النقي ومغطى بفشاء بلاستيكي(مغلف) لمنع حدوث الصدمة الكهربائية. عادة يتم تجهيز هذه الكابلات على شكل لفة ملفوفة على بكر خشبية وذات اطار فولادي . يجب أن تكون هذه الكابلات مرقمة بالامتار وكذلك يجب أن تكون ذات جودة وكفاءة عالية في تحمل الاحمال الكهربائية، وعادة ما يتم توفير الكابلات باطوال (١٠٠٠)متر للفة الواحدة. يرجى الاطلاع على الصورة المرفقة.	ROLL	4			
4	Twisted electrical cable strand type 2 pole pure-Aluminum wire diameter (16mm) Wrapped in rolls/coils/rings with Plastic film. Treated wooden/steel-wooden drums.These cable must be of good quality and high efficiency, Cables are normally supplied in lengths of 1000 meters for one roll. Please see the attached photo.	كبل تويست كهربائي ملتوي ذات خطين، قطر الكابل الكهربائي (١٦ ملم)، يكون الكابل متكون من الألومنيوم النقي ومغطى بفشاء بلاستيكي(مغلف) لمنع حدوث الصدمة الكهربائية. عادة يتم تجهيز هذه الكابلات على شكل لفة ملفوفة على بكر خشبية وذات اطار فولادي . يجب أن تكون هذه الكابلات مرقمة بالامتار وكذلك يجب أن تكون ذات جودة وكفاءة عالية في تحمل الاحمال الكهربائية، وعادة ما يتم توفير الكابلات باطوال (١٠٠٠)متر للفة الواحدة. يرجى الاطلاع على الصورة المرفقة.	ROLL	3			
TOTAL							