

Financial Offer B: Supplying Generators for Roj Camp - NES.
العرض المالي: تجهيز مولدات كهربائية لمخيم الروج - شمال شرق سوريا

#	Items Description	وصف العناصر	UNIT	QTY	UNIT PRICE (USD)	TOTAL PRICE (USD)
1	Generator 22 KVA Sound Proof Apparent power at least 22 Kva set at 1500 rpm, 50 Hz, 400/231V, 3 phase,Electronic controller, Three phase electric generator and equipped with: Automatic Mains Failure, Lead Acid Battery set, with flexible connector canopy , jacket water heater. Digital control panel include: KW-Real power.,KVAR-Reactive power., KVA-Apparent power.,Off/Auto/Main switch.,Emergency push button. Meters and gauges:,Ammeter.,Frequency meter.,Coolant temperature.,Oil pressure.,Battery voltmeter.,Hour run counter.,Low oil pressure.,High water temperature. and connecting the generator with the fuel tank on site. Warranty: warranty period is minimum of three months or 1000 running hours from the date of commission whichever comes first. The warranty to cover any mechanical breakdowns in the engine and/or electrical breakdown in generation part or the combination of both parts as one unit. As a mandatory requirement.	مولد كهربائي 22 ك.ف.ا كاتم صوت استطاعة ظاهرية على الأقل 22 كيلو فولت امبير عند السرعة 1500 دورة بالدقيقة, 50 هيرتز, 400/231 فولت, ثلاث فازات,متحكم الكتروني, مولد كهربائي ثلاثي الطور , ومجهز بما يلي : فشل التيار الكهربائي التلقائي , مجموعة بطاريات حمض الرصاص , سخان ماء مخفي , موصل مرن, لوحة تحكم رقمية تحتوي على ما يلي : استطاعة حقيقية KW استطاعة ظاهرية KVAR مفتاح إيقاف/ أوتوماتيكي / رئيسي كبسة طوارئ العدادات والمقاييس : مقياس امبير , مقياس تردد , حرارة المولد , ضغط الزيت ,فولت البطارية ,عداد ساعات التشغيل , انخفاض ضغط الزيت , ارتفاع حرارة الماء وربط المولد بخزان الوقود الموجود في الموقع. الضمان: فترة الضمان لا تقل عن ثلاثة اشهر أو 1000 ساعة تشغيل من تاريخ التشغيل أيهما يأتي أولاً. الضمان لتغطية أي أعطال ميكانيكية في المحرك و / أو عطل كهربائي في جزء التوليد أو مزيج من كلا الجزئين كوحدة واحدة كشرط الزامي.	NO	1		
2	Generator 110 KVA: Apparent power at least 110 Kva set at 1500 rpm, 50 Hz, 400/231V, 3 phase,Electronic controller. Three phase electric generator and equipped with: Automatic Mains Failure, Lead Acid Battery set, with flexible connector, soundproof canopy 80dBa@ 1meter, jacket water heater. Digital control panel include: KW-Real power.,KVAR-Reactive power., KVA-Apparent power.,Off/Auto/Main switch.,Emergency push button. Meters and gauges:,Ammeter.,Frequency meter.,Coolant temperature.,Oil pressure.,Battery voltmeter.,Hour run counter.,Low oil pressure.,High water temperature. and connecting the generator with the fuel tank on site. Warranty: period is minimum of 3 months or 1000 running hours from the date of commission whichever comes first. The warranty to cover any mechanical breakdowns in the engine and/or electrical breakdown in generation part or the combination of both parts as one unit. As a mandatory requirement.	مولد كهربائي 110 ك.ف.ا : الاستطاعة ظاهرية على الأقل 110 كيلو فولت امبير عند السرعة 1500 دورة بالدقيقة, 50 هيرتز, 400/231 فولت, ثلاث فازات,متحكم الكتروني, مولد تيار متناوب احادي, ومجهز بما يلي : فشل التيار الكهربائي التلقائي , مجموعة بطاريات حمض الرصاص , كاتم صوت مع موصل مرن , مظلة عازلة للصوت 80dBa عند 1 متر, سخان ماء, لوحة تحكم رقمية تحتوي على ما يلي : استطاعة حقيقية KW استطاعة ظاهرية KVAR مفتاح إيقاف/ أوتوماتيكي / رئيسي كبسة طوارئ العدادات والمقاييس : مقياس امبير , مقياس تردد , حرارة المولد , ضغط الزيت ,فولت البطارية ,عداد ساعات التشغيل , انخفاض ضغط الزيت , ارتفاع حرارة الماء. وربط المولد بخزان الوقود الموجود في الموقع. الضمان: فترة الضمان لا تقل عن ثلاثة أشهر أو 1000 ساعة تشغيل من تاريخ التشغيل أيهما يأتي أولاً. الضمان لتغطية أي أعطال ميكانيكية في المحرك و / أو عطل كهربائي في جزء التوليد أو مزيج من كلا الجزئين كوحدة واحدة كشرط الزامي.	NO	1		
3	Changeover Switch: Provision and installation Changeover Switch 3 phase 200A, four poles, with three options (1-0-2) and suitable metal Panel for Changeover Switch with lock and rain cover and painted metal supporter for metal Panel to install it on the wall	مفتاح التحويل: توفير وتركيب مفتاح التحويل 3 فاز لا يقل 200A , أربعة أقطاب , بثلاثة خيارات (2-0-1) و لوحة معدنية مناسبة لمفتاح التحويل بغطاء للمطر ودعامة معدنية مطلية للوحة معدنية لتثبيتها على الحائط	NO	1		
4	Cable for generator: Provision and installation cable 4x35 mm2 Cu/PVC shield and PVC filling, with all accessories for connect the generator with the changeover Switch. All the work should be done according to the engineer instruction.	كابل للمولد: توفير وتركيب كابل 4x35 مم 2 بواقي من النحاس / PVC وحشو PVC , مع كافة الملحقات لتوصيل المولد بمفتاح التحويل. يجب أن يتم كل العمل وفقاً لتعليمات المهندس المشرف	M.L	15		
Total Cost in USD:						
NOTE: 1.Our organization is not bound to buy the whole quantity mentioned in the Financial Offer. 2.The contract includes delivery, unloading and installation to Roj Camp in coordination with our Organization's receiving team. 3.The offered Price includes transportation, loading & unloading, and any other cost to deliver and Implementation to Roj Camp in North East SYRIA. 4.The vendor must provide catalog for each requested generators stated in financial offer along with his offer, and the catalog must meet the organization's specification. Otherwise, the offer will fail technical evaluation and will not proceed to the next stages of evaluation. 5.The vendor must provide a Certificate of Origin of Generators upon signing the contract. ملاحظة: 1.منظمتنا ليست ملزمة بشراء الكمية الكاملة المذكورة في جدول الكميات. 2.يتضمن العقد، التسليم والتفريغ والتركيب إلى مخيم روج بالتنسيق مع فريق الاستلام التابع لمنظمتنا . 3.السعر المعروض يشمل النقل والتحميل والتفريغ وأي تكلفة أخرى للتسليم والتنفيذ إلى مخيم روج في شمال شرق سوريا . 4.يجب على البائع تقديم كتالوج لكل مولد مطلوب مذكور في العرض المالي مع عرضه، ويجب أن يكون الكتالوج مطابقاً لمواصفات المؤسسة. وإلا فإن العرض سيفشل في التقييم الفني ولن ينتقل إلى مراحل التقييم التالية.. 5.يجب على البائع تقديم شهادة المنشأ للمولدات عند توقيع العقد.						
Name of Signatory:_____						
Title of Signatory:_____						
Name of Bidder:_____						
Signature & stamp:						
Date of Signing:_____						

Financial Offer B

1 of 1

Tender Reference Code: SYRIA-7A-2024-018